


Размер получен след зачистване  
на челото до  $\Phi 1940$  но не по  
малък от 64mm

2.5 / (✓)

Отвор за обезвъздушаване  
при пълнене и монтаж на  
манометър



46р халки за повдигане  
заварени ориентирани в  
радиално направление

Технически изисквания:  
Не се допускат петна от необработени  
участъци по полосата от  $\Phi 2380$  до  
 $\Phi 1940$

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

Фланец-заглушка за  
смукателен тръбопровод на  
ХА4  
 $P_{max} = 10 \text{ bar}$

Стадий	Маса	Мащаб
Лист 1	Вс Листа 1	
ПАВЕЦ Чаира		